記号	機器名称	仕様	電源 相	電源 V	電源 kW	台数	設置場所	備考（参考型番）
P-1	加圧給水ポンプユニット	推定末端圧一定方式、自動交互運転	3	200	0.75	1	第二機械室	KF2-32A0.75
		40φ×100L/min×12m						
		インバーター、制御盤、圧力発信器						
		他付属品一式						
P-2	貯湯槽加熱ポンプ	ラインポンプ	3	200	0.75	1	第二機械室	PSS-505-0.75
		50φ×250L/min×10m						
		他付属品一式						
P-3	温泉槽加熱ポンプ	片吸込渦巻型	3	200	0.75	1	第二機械室	GEZ-50×405M-2MN0.75
		40φ×220L/min×13m						
		他付属品一式						
P-4	温泉浴槽熱交換ポンプ	ラインポンプ	3	200	1.5	1	第二機械室	PE-655-1.5
		65φ×420L/min×11m						
		他付属品一式						
P-5	温泉槽熱交換ポンプ	ラインポンプ	3	200	0.75	1	第二機械室	PE-505-0.75
		50φ×250L/min×11m						
		他付属品一式						
P-7	オイルポンプ	自吸式、安全増防爆型	3	200	0.4	2	第二機械室	OC-255-M0.4
		25φ×15L/min×15m						
		他付属品一式						
P-8	研修館給湯循環ポンプ	ラインポンプ	3	200	0.75	1	第二機械室	PSS-325-0.75
		32φ×100L/min×15m						
		他付属品一式						
P-9	健康館温泉給湯ポンプ	ラインポンプ	3	200	0.4	1	第二機械室	PSS2-325-0.4T
		32φ×100L/min×10m						
		他付属品一式						
P-10	冷温水循環ポンプ	ラインポンプ（屋外仕様）	3	200	3.7	1	屋外	PE-655-3.7
		65φ×520L/min×24m						
		他付属品一式						
FP-2	温泉ろ過ブースターポンプ	ラインポンプ	3	200	1.5	2	第二機械室	PE-805-1.5
		80φ×520L/min×10.5m						
		他付属品一式						
FP-3	逆洗浄　洗管ポンプ	渦巻ポンプ	3	200	2.2	1	第二機械室	GEZ-655-2M2.2
		50φ×520L/min×16m						
		他付属品一式						

工事名称	温泉保養センター冷温水発生器等更新工事	図面名称	機器表（2）	備考	---	設計年月日	23 年 01月 日	管理建築士 印 一級建築士登録番号 第１５０９７６号 渡邊淳悦	計画	意匠	構造	電気	機械	製図	図面番号 M — 03
						縮尺	S= N・S								

代表取締役 渡邊淳悦
秋田本社 秋田市千秋明徳町３番４３号 電話 ０１８（８３３）５５５５
東京支店 東京都西東京市芝久保町３丁目１３番４号 電話 ０４２４（６２）２１８
一級建築士事務所 株式会社 草階建築創作所