

平成 27 年 9 月 16 日

各 位

大潟村 住民生活課

大潟村発注工事等への質問事項に対する回答について(その2)

下記の事業について、回答します。

工 事 名	災害時避難場所整備工事
質 問 要 旨	<ul style="list-style-type: none"><li>・路体盛土工の盛土材は何を使用するのでしょうか？</li><li>・舗装工で、駐車場舗装の表層にしようする合材の種類について、設計図書では密粒度 As(13)、図面では(13F)ですがどちらでしょうか？</li><li>・側溝工で、横断用可変側溝 300×800 の舗装復旧に使用する基層の合材について、設計図書では密粒度 As(20)、図面では粗粒度 As(20)ですがどちらでしょうか？</li></ul>
回 答	<ul style="list-style-type: none"><li>・山砂で計上しております。なお標準断面図の注意事項に基づく事。</li><li>・舗装工表層使用合材については、設計図書(設計書)での積算をお願いします。</li><li>・側溝工基層使用合材については、設計図書(設計書)での積算をお願いします。</li></ul>