

各 位

大潟村教育委員会

大潟村発注事業についての質問事項に対する回答について

次の事業の質問事項について、回答いたします。


事業名	大潟村認定こども園新築工事
質問1	外構工事にて、現場打ちの砂場及び集水溝があるが、配筋は。
回答1	無筋とします。
質問2	設計内訳書G-101に「人工張芝 54m <sup>2</sup> 」とあるが、どの部分か。
回答2	野球グラウンド側の盛土法面です。
質問3	車椅子駐車場サインの詳細図を提示願います。
回答3	図を添付します。
質問4	木製建具「硝子:ポリカーボネート」の厚みは。
回答4	t=5.0です。
質問5	壁下地等の部材寸法(間柱、柱、土台)は、A-35及びS-26を正としてW105で良いか。(A-10 壁凡例ではW120となっている。)

回答5	W=105で良い。
質問6	シナ合板の厚さはA-06を正とし「t4.0」で良いか。
回答6	t=4.0で良い。
質問7	腰壁杉板、天井杉板の厚さはどちらも「t9」で良いか。
回答7	t=9.0で良い。

ステンレス板加工 HL

柱以外3Mシート貼り

コンクリート製基礎



駐車場案内サイン × 1基

車椅子用駐車場案内 × 1基

＜特記事項＞