

令和元年5月24日

各位

大潟村役場 住民生活課

大潟村発注工事の質問事項について

下記工事について質問のあった事項について次のとおり回答いたしましたのでお知らせいたします。

工事名：ひだまり苑空調システム更新工事

質問要旨	図面番号 M-03 改修機器表-1 において PAC3～PAC10 までには、高調波制御装置・凍結防止ヒーターがスペックされているが、PAC1 及び PAC2 にはスペックされていない。「必要ナシ」と判断してよいか。
回 答	「必要ナシ」と判断してよい。