

令和2年10月9日

各 位

大潟村 住民生活課

大潟村発注事業についての質問事項に対する回答について

次の事業の質問事項について、回答いたします。

事業名	令和2年度一般事業 大潟村防災センター改築工事
質問要旨	屋根材の仕様について、図面（A-02,07）では、カラーG L鋼板 t=0.8 H=166とあるが、内訳書（No6）では、カラーG L鋼板 t=0.6 H=162となっている。どちらか指示されたい。
回答1	図面どおり、カラーG L鋼板 t=0.8 H=166を正とします。