

令和3年 7月14日

各位

大瀧村役場 総務企画課

大瀧村発注工事の質問事項について

下記工事について質問のあった事項について次のとおり回答いたしましたのでお知らせいたします。

工事名：旧保育園解体工事

質問要旨	<ol style="list-style-type: none">1. 解体撤去後の整地は建物廻 1.0m 程度とし、他の敷地部分は現状のままでよろしいでしょうか。2. 地下油タンクは、残油回収、洗浄済と考えてよろしいでしょうか。3. 鋼製フェンス撤去は 71.3m とし、その他の部分は既存のままでよろしいでしょうか。4. 特記仕様書に近隣事前調査の実施（内容は図面指示）とありますが、記載箇所をお知らせください。5. 内部残存物の撤去処分は別途と考えてよろしいでしょうか。
回答	<ol style="list-style-type: none">1. 他の敷地部分は現状のままでよい。2. 残油回収、洗浄済。3. その他の部分は既存のままでよい。4. 近隣事前調査は不要とする。5. 内部残存物はすべて撤去処分とする。