

令和 4年 7月 4日

各位

大潟村役場 税務会計課

大潟村発注工事の質問事項について

下記の工事について、質問のあった事項について次のとおり回答いたします。

工 事 名	議会棟外壁改修工事
質 問 要 旨	内訳書より 2, 外壁改修工事に下地モルタルの項目がありますが、モルタル厚さが図面を確認してもわからないので ご教授頂けないでしょうか？
回 答	既存躯体の不陸を考慮し15～20mm程度を想定しています。

※質問がない場合は、質問要旨欄に「質問なし」と記入のうえ当日までに提出願います。