

令和7年10月23日

大潟村 生活環境課長

大潟村発注業務の質問事項について

下記工事について、ご提出いただいた質問に回答いたします。

工事名	保健センター他5施設照明LED化工事
質問要旨	1. LED 設置後の設備名称で「直管 LED ランプ」と記載のある照明器具については既存照明器具の改造が必要と考えるが、改造ではなく器具交換にて対応しても良いか。 2. 各部屋の天井の高さ、照明器具の配置が記載された資料があれば提供願いたい。
回 答	1. 同等品以上であれば、交換対応でも構わない。 2. 現地確認にて対応願います。