水質検査結果書

NO. 28-09-23-020
平成28年 9月8日

氏 名	大潟村長　髙橋浩人　（産業建設課）　様 00981
住 所	〒 010-0443 大潟村中央１－１ TEL 0185(45)2111

厚生労働大臣登録水質検査機関（登録番号 [illegible]）
公益財団法人 秋田県総合保健事業団
理事長　堀井啓

ご依頼のありました水質検査の結果を
次の通りご報告いたします。

（検査所）児桜検査センター
〒011-0909 秋田市寺内児桜3丁目1番24号
TEL 018-845-9293　FAX 018-845-9255

依頼年月日	平成28年 9月 5日	採取年月日	平成28年 9月 5日	採取時刻	AM 10:15	天 候	晴
採取場所	大潟村			気 温	31.0 ℃	(前日)	晴
名 称	大潟村簡易水道（浄水場着水井　原水）			水 温	15.5 ℃	検査責任者	
採 水 者	鎌田雄介　〈所属〉　総合保健事業団			残留塩素		検査事業部次長 田近　孝已	
検査期間	平成28年 9月 5日　～　平成28年 9月 8日			種 類	簡易水道		

No	検査項目	検査結果	検査方法
1	大腸菌	陰性	特定酵素基質培地法
2	嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	ﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ改良寒天培地法
	以下余白		

検査方法：平成15年厚労省告示261・318号
検査方法：平成15年健水発第1010001号

＊：水質基準等に適合しないもの
（但し、原水の場合は参考値）

水質検査結果書

NO. 28-09-25-005
平成28年 9月8日

氏 名	大潟村長　髙橋浩人　（産業建設課）　様 00981
住 所	〒 010-0443 大潟村中央１－１ TEL 0185(45)2111

厚生労働大臣登録水質検査機関（登録
公益財団法人 秋田県総合保健事業団
理事長　堀井啓

（検査所）児桜検査センター
〒011-0909 秋田市寺内児桜3丁目1番24号
TEL 018-845-9293　FAX 018-845-9255

ご依頼のありました水質検査の結果を
次の通りご報告いたします。

依頼年月日	平成28年 9月 5日	採取年月日	平成28年 9月 5日	採取時刻	AM 10:15	天 候	晴
採取場所	大潟村			気 温	31.0 ℃	(前日)	晴
名 称	大潟村簡易水道（浄水場着水井　原水）			水 温	15.5 ℃	検査責任者	
採 水 者	鎌田雄介 〈所属〉 総合保健事業団			残留塩素		検査事業部次長 田近 孝	
検査期間	平成28年 9月 5日 ～ 平成28年 9月 8日			種 類	簡易水道		

No	検査項目	検査結果	検査方法
1	総トリハロメタン生成能	0.0642 mg/L	上水試験方法
2	クロロホルム生成能	0.0212 mg/L	上水試験方法
3	ジブロモクロロメタン生成能	0.0186 mg/L	上水試験方法
4	ブロモジクロロメタン生成能	0.0225 mg/L	上水試験方法
5	ブロモホルム生成能	0.0019 mg/L	上水試験方法
	以下余白		

検査方法：平成15年厚労省告示261・318号
検査方法：平成15年健水発第1010001号

＊：水質基準等に適合しないもの
（但し、原水の場合は参考値）

水質検査結果書

NO. 28-09-06-023
平成28年 9月12日

氏 名 大潟村長　髙橋浩人　（産業建設課）　様 00981	
〒 010-0443 住 所 大潟村中央１－１ TEL 0185(45)2111	

厚生労働大臣登録水質検査機関（登録
公益財団法人 秋田県総合保健事業
理事長　堀井啓

（検査所）児桜検査センター
〒011-0909 秋田市寺内児桜3丁目1番24号
TEL 018-845-9293　FAX 018-845-9255

ご依頼のありました水質検査の結果を
次の通りご報告いたします。

依頼年月日	平成28年 9月 5日	採取年月日	平成28年 9月 5日	採取時刻	AM 10:45	天 候	晴
採取場所	大潟村			気 温	31.0 ℃	(前日)	晴
名 称	大潟村簡易水道（ポルダー潟の湯）			水 温	19.0 ℃	検査責任者	
採 水 者	鎌田雄介 〈所属〉 総合保健事業団			残留塩素	0.45 mg/L	検査事業部次長 田近 孝	
検査期間	平成28年 9月 5日 ～ 平成28年 9月12日			種 類	簡易水道		

基準９項目検査等

No	検査項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 CFU/mL	集落数が100CFU/mL以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	41.1 mg/L	200mg/L以下
4	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	1.4 mg/L	3mg/L以下
5	ｐＨ値	7.6	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	2.5 度	5度以下
9	濁度	0.4 度	2度以下
10	ヒ素及びその化合物	0.003 mg/L	0.01mg/L以下
11	マンガン及びその化合物	0.031 mg/L	0.05mg/L以下
	判　定	上記実施の水質項目については	水質基準に適合する
	以下余白		

検査方法：平成15年厚労省告示261・318号
検査方法：平成15年健水発第1010001号

＊：水質基準等に適合しないもの
（但し、原水の場合は参考値）

水質検査結果書

NO. 28-09-02-007
平成28年 9月13日

氏 名 大潟村長 髙橋浩人 （産業建設課） 様
00981

〒 010-0443
住 所 大潟村中央１－１
TEL 0185(45)2111

厚生労働大臣登録水質検査機関（登録番号 秋田県 第1号）
公益財団法人 秋田県総合保健事業団
理事長 堀井啓

（検査所）児桜検査センター
〒011-0909 秋田市寺内児桜3丁目1番24号
TEL 018-845-9293 FAX 018-845-9255

ご依頼のありました水質検査の結果を
次の通りご報告いたします。

依頼年月日	平成28年 9月 5日	採取年月日	平成28年 9月 5日	採取時刻	AM 10:15	天 候	晴
採取場所	大潟村			気 温	31.0 ℃	（前日）	晴
名 称	大潟村簡易水道（浄水場着水井 原水）			水 温	15.5 ℃	検査責任者	
採 水 者	鎌田雄介 〈所属〉 総合保健事業団			残留塩素		検査事業部次長	
検査期間	平成28年 9月 5日 ～ 平成28年 9月13日			種 類	簡易水道	田近 孝已	

基準３７項目及びカビ臭 （原水）

No	検査項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	27 CFU/mL	集落数が100CFU/mL以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.008 mg/L	0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.006 mg/L	0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 mg/L 未満	10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下
15	1，4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
21	塩素酸	----	0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸	----	0.02mg/L以下
23	クロロホルム	----	0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	----	0.03mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	----	0.1mg/L以下
26	臭素酸	----	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン	----	0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	----	0.03mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	----	0.03mg/L以下
30	ブロモホルム	----	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	----	0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L	0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	* 2.08 mg/L	0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	27.5 mg/L	200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	* 0.373 mg/L	0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	40.1 mg/L	200mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	90 mg/L	300mg/L以下
40	蒸発残留物	192 mg/L	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000003 mg/L	0.00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000002 mg/L	0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005mg/L以下
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	2.0 mg/L	3mg/L以下
47	ｐＨ値	7.5	5.8以上8.6以下
48	味	----	異常でないこと
49	臭気	* 植物性臭気	異常でないこと
50	色度	* 17.1 度	5度以下
51	濁度	* 4.5 度	2度以下

検査方法：平成15年厚労省告示261・318号
検査方法：平成15年健水発第1010001号

＊：水質基準等に適合しないもの
（但し、原水の場合は参考値）