水質検査結果書

NO. 30-04-06-178
平成30年 5月7日

氏 名 大潟村長 髙橋浩人 （産業建設課） 様
00981

〒 010-0443
住 所 大潟村中央１－１
TEL 0185(45)2111

厚生労働大臣登録水質検査機関（登録
公益財団法人 秋田県総合保健事業団
理事長 堀井啓

JWWA-GLP112

（検査所）児桜検査センター
〒011-0909 秋田市寺内児桜3丁目1番24号
TEL 018-845-9293 FAX 018-845-9255

ご依頼のありました水質検査の結果を
次の通りご報告いたします。

依頼年月日	平成30年 4月26日	採取年月日	平成30年 4月26日	採取時刻	PM 01:55	天 候	晴
採取場所	大潟村			気 温	17.0 ℃	（前日）	雨
名 称	大潟村簡易水道（ポルダー潟の湯）			水 温	15.0 ℃	検査責任者	
採 水 者	佐藤恵美 〈所属〉 総合保健事業団			残留塩素	0.2 mg/L	環境検査分析課 課長 佐藤 弘幸	
検査期間	平成30年 4月26日 ～ 平成30年 5月 7日			種 類	簡易水道		

基準９項目検査

No	検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 CFU/mL	集落数が100CFU/mL以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	31.6 mg/L	200mg/L以下
4	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	1.8 mg/L	3mg/L以下
5	ｐＨ値	7.7	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	1.8 度	5度以下
9	濁度	0.1 度 未満	2度以下
10	ヒ素及びその化合物	0.002 mg/L	0.01mg/L以下
11	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.05mg/L以下
	判 定	上記実施の水質項目については	水質基準に適合する
	以下余白		

検査方法：平成15年厚労省告示261・318号
検査方法：平成15年健水発第1010001号

＊：水質基準等に適合しないもの
（但し、原水の場合は参考値）

水質検査結果書

NO. 30-04-25-012
平成30年 5月7日

氏 名 大潟村長　髙橋浩人　（産業建設課）　様 00981	
〒 010-0443 住 所 大潟村中央１－１ TEL 0185(45)2111	

厚生労働大臣登録水質検査機関（登録
公益財団法人 秋田県総合保健事業団
理事長　堀井啓

（検査所）児桜検査センター
〒011-0909 秋田市寺内児桜3丁目1番24号
TEL 018-845-9293　FAX 018-845-9255

ご依頼のありました水質検査の結果を
次の通りご報告いたします。

依頼年月日	平成30年 4月26日	採取年月日	平成30年 4月26日	採取時刻	PM 01:40	天 候	晴
採取場所	大潟村			気 温	17.0 ℃	(前日)	雨
名 称	大潟村簡易水道（浄水場着水井　原水）			水 温	11.0 ℃	検査責任者	
採 水 者	佐藤恵美 〈所属〉 総合保健事業団			残留塩素		環境検査分析課 次長 佐藤 弘等	
検査期間	平成30年 4月26日 ～ 平成30年 5月 7日			種 類	簡易水道		

No	検 査 項 目	検 査 結 果	検 査 方 法
1	総トリハロメタン生成能	0.0592 mg/L	上水試験方法
2	クロロホルム生成能	0.0328 mg/L	上水試験方法
3	ジブロモクロロメタン生成能	0.0086 mg/L	上水試験方法
4	ブロモジクロロメタン生成能	0.0178 mg/L	上水試験方法
5	ブロモホルム生成能	0.0008 mg/L	上水試験方法
	以下余白		

検査方法：平成15年厚労省告示261・318号
検査方法：平成15年健水発第1010001号

＊：水質基準等に適合しないもの
（但し、原水の場合は参考値）

水質検査結果書

NO. 30-04-23-100
平成30年 5月1日

氏 名 大潟村長 髙橋浩人 (産業建設課) 様 00981	
〒 010-0443 住 所 大潟村中央１－１ TEL 0185(45)2111	

厚生労働大臣登録水質検査機関（登509）
公益財団法人 秋田県総合保健事業団
理事長 堀井啓

(検査所) 児桜検査センター
〒011-0909 秋田市寺内児桜3丁目1番24号
TEL 018-845-9293 FAX 018-845-9255

ご依頼のありました水質検査の結果を
次の通りご報告いたします。

依頼年月日	平成30年 4月26日	採取年月日	平成30年 4月26日	採取時刻	PM 01:40	天 候	晴
採取場所	大潟村			気 温	17.0 ℃	(前日)	雨
名 称	大潟村簡易水道（浄水場着水井 原水）			水 温	11.0 ℃	検査責任者	
採 水 者	佐藤恵美 〈所属〉 総合保健事業団			残留塩素		環境検査分析課 次長 佐藤 弘幸	
検査期間	平成30年 4月26日 ～ 平成30年 5月 1日			種 類	簡易水道		

No	検査項目	検査結果	検査方法
1	大腸菌	陰性	特定酵素基質培地法
2	嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	ﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ改良寒天培地法
	以下余白		

検査方法：平成15年厚労省告示261・318号
検査方法：平成15年健水発第1010001号

＊：水質基準等に適合しないもの
（但し、原水の場合は参考値）