

別表4

番号	項 目	目標値(mg/L)	検査頻度/年		備 考
			ポルダーク の湯蛇口	浄水場 着水井	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02 以下	—	2	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002 以下	—	2	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02 以下	—	2	
目04	削除		—	—	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004 以下	—	2	一般有機物
目06	削除		—	—	
目07	削除		—	—	
目08	トルエン	0.4 以下	—	2	
目09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 以下	—	2	
目10	亜塩素酸	0.6 以下	—	—	消毒副生成物
目11	削除		—	—	
目12	二酸化塩素	0.6 以下	—	—	消毒剤
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 以下	2	—	消毒副生成物
目14	抱水クロラール	0.02 以下	2	—	
目15	農薬類	1 以下	—	—	農薬
目16	残留塩素	1 以下	2	—	臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10以上、100以下	—	2	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01 以下	—	2	着色
目19	遊離炭酸	20 以下	—	2	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 以下	—	2	臭気
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 以下	—	2	一般有機物
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 以下	—	2	味
目23	臭気強度(TON)	3 以下	—	2	臭気
目24	蒸発残留物	30以上、200以下	—	2	味
目25	濁度	1度 以下	—	2	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	—	2	腐食
目27	腐食性(ランゲリア指数)	－1程度以上とし、極力0に近づける	—	2	
目28	従属栄養細菌	集落数が2000CFU/ml以下	—	2	細菌
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1ml/L以下		2	有機塩素系化合物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1ml/L以下		2	無機物/重金属