大潟村発注工事等の質問事項について

以下の工事について、質問の提出がありましたので回答致します。

工 事 名	配水池造成工事
質 問 要 旨	<p>①新設する配水池(SUS V=1,000 m³)について、公表されている設計図書及び仕様書の基準を満たしていればメーカーを問わず選定できるものと考えてよろしいでしょうか。</p> <p>②地盤改良工として図面番号 27/27 に施工範囲の記載しておりますが、施工断面が不明の為、ご指示願います。</p> <p>③水替費が計上されておきませんが、現場状況により追加・変更は可能なものでしょうか。</p> <p>④本工事の積算基準は、何の基準を適用しておりますか。</p> <p>⑤積算上の主たる工種は、何でしょうか。</p> <p>⑥積算上の4週8休の補正は、なされておりますか。</p> <p>⑦単価について、何月度の単価を採用されておりますか。</p> <p>⑧見積単価を採用している項目はありますか。採用している場合は、開示願います。</p>
回 答	<p>①良いです。</p> <p>②杭工事等の施工基面確保として、地表面から深さ 1.0m の範囲を対象に地盤改良工(仮設)を計画しております。</p> <p>③現場状況等を踏まえ、必要に応じて変更対応します。</p> <p>④水道施設整備積算基準(厚労省)を適用しております。</p> <p>⑤主たる工種は、構造物工事(浄水場等)としております。</p>

	<p>⑥週休2日補正はしていません。</p> <p>⑦令和6年4月時点の単価を採用しております。</p> <p>⑧配水池本体工事及び配管材料等について、見積単価を採用しております。また、単価の開示はしていません。</p>
--	--

※質問がない場合は、質問要旨欄に「質問なし」と記入のうえ当日までに提出願います。