

水質検査結果書

NO. 27-11-23-026
平成27年 11月20日

氏名 大瀧村長 高橋浩人 (産業建設課) 様
00981

〒 010-0443
住所 大瀧村中央1-1
TEL 0185(45)2111

厚生労働大臣登録水質検査機関 (登録番号 00981)
公益財団法人 秋田県総合保健事業団
理事長 堀井 啓



(検査所) 児桜検査センター
〒011-0909 秋田市寺内児桜3丁目1番24号
TEL 018-845-9293 FAX 018-845-9255

ご依頼のありました水質検査の結果を
次の通りご報告いたします。

依頼年月日	平成27年11月 9日	採取年月日	平成27年11月 9日	採取時刻	AM 10:50	天候	曇
採取場所	大瀧村			気温	16.0℃	(前日)	雨
名称	大瀧村簡易水道 (浄水場着水井 原水)			水温	14.0℃	検査責任者	
採水者	鎌田雄介 <所属> 総合保健事業団			残留塩素		検査事業部次長	
検査期間	平成27年11月 9日 ~ 平成27年11月20日			種類	簡易水道	川上 秀嗣	

クリプトスポリジウム・ジアルジア

No	検査項目	検査結果	検査方法
1	クリプトスポリジウム (オーシスト) 原水	不検出 /10L	健水発第0330005号 別添3
2	ジアルジア (シスト) 原水	不検出 /10L	健水発第0330005号 別添3
	以下余白		
検査項目No. 1~2については、下記厚生労働大臣登録水質検査機関へ委託した結果値の転記である。 東京都江戸川区西小岩5-18-6 (株)江東微生物研究所			

検査方法：平成15年厚労省告示261・318号
検査方法：平成15年健水発第1010001号

*：水質基準等に適合しないもの
(但し、原水の場合は参考値)

水質検査結果書

NO. 27-11-23-025
平成27年 11月 11日

氏名 大瀧村長 高橋浩人 (産業建設課) 様 00981
〒 010-0443 住所 大瀧村中央 1-1 TEL 0185(45)2111

厚生労働大臣登録水質検査機関 (登録番号 00981)
公益財団法人 秋田県総合保健事業団
理事長 堀井 啓



ご依頼のありました水質検査の結果を
次の通りご報告いたします。

(検査所) 児桜検査センター
〒011-0909 秋田市寺内児桜3丁目1番24号
TEL 018-845-9293 FAX 018-845-9255

依頼年月日	平成27年11月 9日	採取年月日	平成27年11月 9日	採取時刻	AM 10:50	天候	曇
採取場所	大瀧村			気温	16.0 °C	(前日)	雨
名称	大瀧村簡易水道 (浄水場着水井 原水)			水温	14.0 °C	検査責任者	
採水者	鎌田雄介 <所属> 総合保健事業団			残留塩素		検査事業部次長	
検査期間	平成27年11月 9日 ~ 平成27年11月 11日			種類	簡易水道	川上 秀嗣	

No	検査項目	検査結果	検査方法
1	大腸菌	陰性	特定酵素基質培地法
2	嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	ハットフォード改良寒天培地法
	以下余白		

検査方法：平成15年厚労省告示261・318号
検査方法：平成15年健水発第1010001号

*：水質基準等に適合しないもの
(但し、原水の場合は参考値)