

水質検査結果書

2019-03-02-001-1

2019年3月19日

氏名 大瀧村長 高橋浩人	(産業建設課)	様
〒010-0443	[00981]	
住所 大瀧村中央1-1		
TEL 0185(45)2111		

厚生労働大臣登録水質検査機関 (秋田県建設業) 公益財団法人 秋田県総合保健事業団

理事長 堀井 啓

(検査所) 児桜検査センター

〒011-0909 秋田市寺内児桜3丁目1番24号

TEL 018-845-9293 FAX 018-845-9255



ご依頼のありました水質検査の結果を次の通りご報告いたします。

依頼年月日	2019年3月4日	採取年月日	2019年3月4日	採取時刻	AM 09:50	天候	曇
採取場所	大瀧村			気温	4.0℃	(前日)	曇
名称	大瀧村簡易水道 (浄水場着水井 原水)			水温	9.0℃	検査責任者	佐藤 弘
採水者	斎藤 敦 <所属> 総合保健事業団			残留塩素		検査事業部	
検査期間	2019年03月04日 ~ 2019年03月19日			種類	簡易水道		

基準37項目及びカビ臭 (原水)

No	検査項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	4 CFU/mL	集落数が100CFU/mL以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.003 mg/L	0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.006 mg/L	0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 mg/L 未満	10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.11 mg/L	0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
21	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0mg/L以下
22	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2mg/L以下
23	鉄及びその化合物	* 0.37 mg/L	0.3mg/L以下
24	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下
25	ナトリウム及びその化合物	26.8 mg/L	200mg/L以下
26	マンガン及びその化合物	* 0.158 mg/L	0.05mg/L以下
27	塩化物イオン	32.8 mg/L	200mg/L以下
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	86 mg/L	300mg/L以下
29	蒸発残留物	185 mg/L	500mg/L以下
30	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
31	ジェオスミン	* 0.000161 mg/L	0.00001mg/L以下
32	2-メチルイソボルネオール	0.000002 mg/L	0.00001mg/L以下
33	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
34	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005mg/L以下
35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	2.0 mg/L	3mg/L以下
36	pH値	7.4	5.8以上8.6以下
37	臭気	異常なし	異常でないこと
38	色度	* 7.7 度	5度以下
39	濁度	* 2.6 度	2度以下

以下余白

検査方法：平成15年厚労省告示261・318号
検査方法：平成15年健水発第1010001号

*：水質基準等に適合しないもの
(但し、原水の場合は参考値)

水質検査結果書

2019-03-11-011-1

2019年3月8日

氏名 大潟村長 高橋浩人 (産業建設課) 様
〒010-0443 [00981] 住所 大潟村中央1-1 TEL 0185(45)2111

厚生労働大臣登録水質検査機関 (登録) 秋田県総合保健事業団
 公益財団法人 秋田県総合保健事業団
 理事長 堀井 啓
 (検査所) 児桜検査センター
 〒011-0909 秋田市寺内児桜3丁目1番24号
 TEL 018-845-9293 FAX 018-845-9255



ご依頼のありました水質検査の結果を
次の通りご報告いたします。

依頼年月日	2019年3月4日	採取年月日	2019年3月4日	採取時刻	AM 09:50	天候	曇
採取場所	大潟村			気温	4.0℃	(前日)	曇
名称	大潟村簡易水道 (浄水場着水井 原水)			水温	9.0℃	検査責任者 検査事業部 次長 佐藤 弘 (左藤)	
採水者	斎藤 敦 <所属> 総合保健事業団			残留塩素			
検査期間	2019年03月04日 ~ 2019年03月08日			種類	簡易水道		

No	検査項目	検査結果	検査方法
1	大腸菌	陰性	特定酵素基質培地法
2	嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	ハトフォード改良寒天培地法

以下余白

水質検査結果書

2019-03-12-003-1

2019年3月8日

氏名 大瀧村長 高橋浩人 (産業建設課) 様
〒010-0443 [00981] 住所 大瀧村中央1-1 TEL 0185(45)2111

厚生労働大臣登録水質検査機関 (登録) 公益財団法人 秋田県総合保健事業団
理事長 堀井 啓
(検査所) 児桜検査センター
〒011-0909 秋田市寺内児桜3丁目1番24号
TEL 018-845-9293 FAX 018-845-9255



ご依頼のありました水質検査の結果を次の通りご報告いたします。

依頼年月日	2019年3月4日	採取年月日	2019年3月4日	採取時刻	AM 09:50	天候	曇
採取場所	大瀧村			気温	4.0℃	(前日)	曇
名称	大瀧村簡易水道 (浄水場着水井 原水)			水温	9.0℃	検査責任者 検査事業部 次長 佐藤 弘 (左藤)	
採水者	斎藤 敦 <所属> 総合保健事業団			残留塩素			
検査期間	2019年03月04日 ~ 2019年03月08日			種類	簡易水道		

No	検査項目	検査結果	検査方法
1	総トリハロメタン生成能	0.0564 mg/L	上水試験方法
2	クロロホルム生成能	0.0203 mg/L	上水試験方法
3	ジブロモクロロメタン生成能	0.0142 mg/L	上水試験方法
4	ブロモジクロロメタン生成能	0.0205 mg/L	上水試験方法
5	ブロモホルム生成能	0.0014 mg/L	上水試験方法

以下余白