

水質検査結果書

2018-10-06-002-1

2018年10月9日

氏名 大瀧村長 高橋浩人 (産業建設課) 様
〒010-0443 [00981] 住所 大瀧村中央1-1 TEL 0185(45)2111



厚生労働大臣登録水質検査機関 (秋田県) 秋田県総合保健事業団
 公益財団法人 秋田県総合保健事業団
 理事長 堀井 啓
 (検査所) 児桜検査センター
 〒011-0909 秋田市寺内児桜3丁目1番24号
 TEL 018-845-9293 FAX 018-845-9255



ご依頼のありました水質検査の結果を次の通りご報告いたします。

依頼年月日	2018年10月1日	採取年月日	2018年10月1日	採取時刻	AM 09:55	天候	晴
採取場所	大瀧村			気温	23.0 °C	(前日)	雨
名称	大瀧村簡易水道 (ポルダー瀧の湯)			水温	21.0 °C	検査責任者 検査事業部 次長 佐藤 弘	
採水者	佐藤 恵美 <所属> 総合保健事業団			残留塩素	0.3 mg/L		
検査期間	2018年10月01日 ~ 2018年10月09日			種類	簡易水道		

基準9項目検査等

No	検査項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 CFU/mL	集落数が100CFU/mL以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	35.4 mg/L	200mg/L以下
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.7 mg/L	3mg/L以下
5	pH値	7.7	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	1.3 度	5度以下
9	濁度	0.1 度 未満	2度以下
10	ヒ素及びその化合物	0.003 mg/L	0.01mg/L以下
11	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.05mg/L以下
判定		上記実施の水質項目については 水質基準に適合する	

以下余白

水質検査結果書

2018-10-11-003-1
2018年10月9日

氏名 大潟村長 高橋浩人 (産業建設課) 様	
〒010-0443 [00981]	
住所 大潟村中央1-1	
TEL 0185(45)2111	

厚生労働大臣登録水質検査機関 (登録) 秋田県総合保健事業団
 公益財団法人 秋田県総合保健事業団
 理事長 堀井 啓
 (検査所) 尻桜検査センター
 〒011-0909 秋田市寺内尻桜3丁目1番24号
 TEL 018-845-9293 FAX 018-845-9255



ご依頼のありました水質検査の結果を
次の通りご報告いたします。

依頼年月日	2018年10月1日	採取年月日	2018年10月1日	採取時刻	AM 09:35	天候	晴
採取場所	大潟村			気温	23.0 °C	(前日)	雨
名称	大潟村簡易水道 (浄水場着水井 原水)			水温	16.0 °C	検査責任者	
採水者	佐藤 恵美 <所属> 総合保健事業団			残留塩素		検査事業部 次長 佐藤 弘	
検査期間	2018年10月01日 ~ 2018年10月09日			種類	簡易水道		

No	検査項目	検査結果	検査方法
1	大腸菌	陰性	特定酵素基質培地法
2	嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	ハットフォード改良寒天培地法

以下余白